



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Спасскому району
Спасский район, с.Спасское, ул.Молодежная, д.14 тел. (83165) 2-55-03
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №17/1/9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Солнышко» Гарахиной С.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении: Распоряжения главного государственного инспектора Спасского района по пожарному надзору Коровина Д. В. от 20.07.2018 г. № 3; п. 17 ч. 4 ст. 1, п. 1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6, ст. 6.1, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 27.08.2018 г. по 31.08.2018 г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» по адресу: Нижегородская область, Спасский район, село Спасское, ул. Октябрьская, д. 109 (нежилое здание дошкольного образовательного учреждения);

Проверку осуществлял: государственный инспектор Спасского района по пожарному надзору Мас-
тюгин Александр Александрович,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводивших проверку)

совместно с заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Солнышко» Гарахиной С.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

в области пожарной безопасности:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1.	Ширина двери запасного выхода (во второй средней группе) на наружную пожарную лестницу составляет менее 0,9 метра (по факту 0,66 метра)	ст. 4.4, ст. 5, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 (ранее действовал п. 4.6 СНиП 2.01.02-85)	24.12.2018	
2.	Площадки наружных пожарных лестниц расположены ниже уровня эвакуационных выходов.	ст. 4.4, ст. 5, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 4.20 СНиП 2.01.02-85).	24.12.2018	
3.	Ширина ступеней наружных открытых пожарных лестниц не соответствует требованиям (по факту 13 см и 11 см)	ст. 4.4, ст. 5, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 3.4 СНиП 2.08.02-85).	24.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований правил пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Спасского района
по пожарному надзору Мастюгин А.А.



«31» августа 2018 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Солнышко» Гарахина С.А.

«04» 09 _____ 2018 года

